

Nasz znak: ZP.271.2.2019

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – budowa ścieżek pieszo-rowerowych (ekologiczne miejsce postojowe, wyniesiona Aleja w Parku Nauk Przyrodniczych, rewitalizacja Traktu Pruskiego)”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zadanych przez Wykonawców pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o zmianę frakcji kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego do wykonania nawierzchni (poz. 22; 33; 34; 40; 47; 53 przedmiaru robót) z 4,0-31,5 mm na frakcję 0-31,5 mm. Kruszywo o projektowanej frakcji (4,0-31,5 mm) zgodnie z naszą wiedzą nie jest powszechnie dostępne w kopalniach kruszyw.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę frakcji kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego do wykonania nawierzchni z 4,0-31,5 mm **na frakcję 0-31,5 mm**.
Wobec powyższego, w całej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmienia się frakcję kruszywa łamanego granitowego/bazaltowego do wykonania nawierzchni z 4,0-31,5 mm na frakcję 0-31,5 mm.

Pytanie nr 2

Posiadamy referencje na wykonanie poniższych zakresów prac:

- wykonanie podbudowy wielowarstwowej z kruszywa łamanego 0/63; 0/31,5; zagęszczone miałem kamiennym – pod place, parkingi i drogi dojazdowe z kostki betonowej,
- wykonanie parkingu z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 zagęszczonego miałem kamiennym (nawierzchni z kruszywa łamanego) w ilościach wymaganych przez Państwa w w/w zamówieniu.

Czy wykonanie wyżej wymienionej podbudowy lub parkingu będzie spełniało wymogi referencji „jednej roboty budowlanej, która polegała na wykonaniu prac w zakresie nawierzchni z kruszywa naturalnego o dł. nie mniejszej niż 1,0 km (SIWZ pkt 11.1.3)?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z punktem 11.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej: jedną robotę budowlaną, która polegała na



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



wykonaniu prac w zakresie nawierzchni z kruszywa naturalnego o dł. nie mniejszej niż 1,0 km.

Wobec powyższego, wykonanie podbudowy wielowarstwowej pod nawierzchnie z kostki betonowej nie wpisuje się w warunek postawiony przez Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

- 1) termin składania ofert, z dnia 30 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 na dzień: **07 maja 2019 r., godz. 9.30.**
- 2) termin otwarcia ofert, z dnia 30 kwietnia 2019 r. godz. 10.30 na dzień: **07 maja 2019 r., godz. 10.00.**

W załączeniu:

- poprawiony przedmiar robót w poz. 22; 33; 34; 40; 47; 53.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzenski.pl

BURMISTRZ

Janek Sauter



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

