

1.06.2020

Kunowice, 26 maja 2020

Marta Kalitka  
ul. Słubicka 24  
69-100 Kunowice

TNW  


URZĄD I  
Bytom Odrzański  
Wpłynęło dnia ... 29. 05. 2020  
Nr .....  
Ilość załączników .....

Gmina Bytom Odrzański  
Rynek 1  
67-115 Bytom Odrzański

Odnosnie projektu konstrukcji wiaty edukacyjnej „Zielona Szkoła” potwierdzam, że nie potrzeba spełniać wymogów odporności ogniowej opisanych w Projekcie budowlanym, gdyż jest to budowla, a nie budynek (wymagania te dot. wyłącznie budynków). Zapis ten jest wynikiem pomyłki pisarskiej.



Marta Kalitka