

Bytom Odrzański, dnia 9 stycznia 2023 r.

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.25.2022

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wyrównywanie szans – budowa ul. Witosa”.**

Na podstawie art. 284 w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

Pytanie nr 1

Proszę o podanie mocy oraz szczegółowych danych dotyczących opraw oświetleniowych, które mają zostać zamontowane w ramach realizacji zadania. Ponadto proszę o załączenie ich opisu bądź szczegółowej specyfikacji.

Odpowiedź nr 1

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót oprawę parkową nowoczesną LED (jak istniejąca) o parametrach:

- moc znamionowa od 32 do 34 W
- klasa szczelności nie mniejsza niż IP66
- odporność mechaniczna nie mniejsza niż IK10
- klasa ochrony IEC – I lub II klasa bezpieczeństwa
- początkowa skuteczność świetlna oprawy nie mniej niż 60 lm/W.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

- 1)termin składania ofert, z dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 10.00 na dzień: **25 stycznia 2023 r., godz. 10.00.**
- 2)termin otwarcia ofert, z dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 11.00 na dzień: **25 stycznia 2023 r., godz. 11.00.**
- 3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **23 lutego 2023 r.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ. Dostępne: <http://www.bip.bytomodrzański.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>

W załączeniu:

- Formularz oferty,