

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1**

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Małaszowice gmina Bytom Odrzański.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1


Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać również nawierzchnie na placu zabaw? W przedmiarze Zamawiający nie wskazuje na konieczność wykonania nawierzchni zgodnie z opisem z projektu – z płyt SBR +SPDM 500 x 500 x 100 mm.

Informujemy, że na placach zabaw kryterium określającym standard zamawianej nawierzchni bezpiecznej nie jest jej grubość lecz parametr HIC. Ze względu na to, że różne nawierzchnie przy różnych grubościach posiadają dany HIC, proszę o dopuszczenie nawierzchni z płyt spełniającej wymagany HIC 3,0 bez względu na grubość nawierzchni. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podanie powierzchni nawierzchni bezpiecznych o wymaganych parametrach HIC w rozbiciu na wymagane kolory.

Odpowiedź 1

Zgodnie z pkt. 4.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do wyceny należy przyjąć nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5 m od urządzenia jako nawierzchnie z piasku wymywanego o frakcji 0,2 – 2,0 mm, wolnego od cząstek gliny i mułu. Na pozostałej powierzchni terenu należy posiać trawę.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzański.pl

BURMISTRZ

Jacek Sauter