

Nasz znak: ZP.271.10.2014

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1**

**DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa gminnej infrastruktury
turystycznej poprzez remont ścieżki rowerowej – Trakt Pruski – Etap I.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Co obejmuje pozycja: naprawa przepustów pod zjazdami z rur PCV fi 500 wraz ze wszystkimi robotami ziemnymi. Ścianki czołowe z darniny mb – 50?

Odpowiedź nr 1

W związku z tym, że istniejące przepusty pod zjazdami są zniszczone i niewidoczne na skutek zasypiania ziemią, do wyceny należy przyjąć wykonanie naprawy przepustów poprzez ułożenie nowych rur PCV fi 500 wraz ze wszystkimi robotami ziemnymi i wykonanie ścianek czołowych z darniny – 50 mb.

Pytanie nr 2

Czy zostało wykonane rozgraniczenie działek pod budowę ścieżki rowerowej w terenie, czy też leży to po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2

Obowiązek rozgraniczenia działek w terenie pod wykonanie ścieżki rowerowej leży po stronie Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzański.pl

BURMISTRZ

Jacek Sauter