

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 1

**DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na przedsięwzięcie pn. „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej”.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pytanie nr 1**

Czy dopuszczają Państwo aby podbudowy zostały wykonane z kruszywa innego niż bazalt. W specyfikacji są wskazane podbudowy z tłucznią bazaltowego stabilizowane mechanicznie.

### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z innego kruszywa niż kruszywo łamane bazaltowe stabilizowane mechanicznie.

BURMISTRZ  
  
Jacek Sauter