

Nasz znak: ZP.271.8.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 3

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja dziecięcego parku marzeń położonego w Bytomiu Odrzańskim na Starym Mieście.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku ze złożonym w dniu 25.07.2017 r. pytaniem do ww. postępowania w następującym brzmieniu:

Pytanie 1

Zamawiający przewiduje montaż 22 szt. opraw oświetlających park. Proszę o informacje skąd będą zasilane projektowane oprawy. Jeżeli z rozdzielnicy skrzynkowej wymienionej w poz. 105 przedmiaru robót, to jakie elementy wyposażenia powinna posiadać ta rozdzielnica skrzynkowa.

Odpowiedź 1

Zgodnie z pkt 5.10 Projektu – tom 1 oprawy oświetleniowe oraz instalacja elektryczna wiaty mają być zasilane z istniejącego złącza, znajdującego się w obrębie skrzyżowania ulic: Głogowskiej i Słonecznej (rys. 3 tom 1). Ponadto zgodnie z poz. 105 przedmiaru robót do wyceny należy przyjąć skrzynkę i rozdzielnicę skrzynkową wraz z konstrukcją, zabetonowaną w gotowych otworach, masa do 10 kg.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzański.pl

BURMISTRZ
Jacek Sauter