

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 2

**DOTYCZY:** przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Kożuchowskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół szkoły przy ul. Kościelnej w Bytomiu Odrzańskim i zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańskim”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuję wyjaśnienia dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego ogrodzenia z pręseł metalowych:

- wypełnienie pionowe 15x15 mm (projektowane jest 20x20 mm),
- poprzeczny profil 25x25 mm (projektowane są płaskowniki 25x4 mm).

Pozostałe elementy bez zmian zgodnie z założeniami projektowymi. Proponowane rozwiązanie wytrzymałościowo jest przynajmniej nie gorsze, jest mała różnica w wyglądzie, a każdy producent wykonuje rozwiązania systemowe wg swoich założeń. Pozwoli to na dopuszczenie większej liczby producentów.

**Odpowiedź nr 1.**

Zgodnie z przedmiarem robót do wyceny należy przyjąć wypełnienie profil 20x20 mm zakończone grotem z kulka, poprzeczki dolne i górne płaskownik 25 x 4 mm spawany obustronny.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: [www.bip.bytomodrzancki.pl](http://www.bip.bytomodrzancki.pl)

BURMISTRZ  
*Jacek Sauter*