

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 3

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III – Monitoring Starego Miasta”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w związku z wnioskiem Wykonawcy, poniżej przekazuję wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt.1.

Autor opracowania zaprojektował zasilacz UPS w punktach kamerowych z szafką teletechniczną usytuowaną na zewnętrznym terenie. Zaprojektowane szafki teletechniczne umiejscowione na zewnątrz budynku nie są przystosowane do pracy w skrajnych temperaturach (bardzo wysokie latem, bardzo niskie zimą).

Powyższe rozwiązanie spowoduje niepoprawne działanie urządzeń zamontowanych w szafce teletechnicznej (szczególnie zasilacza UPS). Zasilacze UPS dostępne na rynku z możliwością nadzorowania jego stanu po protokole SNMP zaczynają się od wartości 750 VA co wpływa na ich gabaryt. Zaprojektowane szafki nie są dostosowane do tak dużych urządzeń.

W związku z powyższym, wnosimy o poprawę błędu projektowego, zmianę terminu złożenia oferty i załączenie do SIWZ poprawnej dokumentacji projektowej.

Odp.1.

Nie stwierdza się w dokumentacji technicznej błędu projektowego. Zgodnie z pkt. 4.3 i 5.6 dokumentacji technicznej, szafki teletechniczne umieszczono wewnątrz budynków. Wielkość szafek podana została przykładowo, ich rozmiar jest ograniczony wielkością wyposażenia. W projekcie użyto zwrotu „na przykład”. Na rynku dostępne są różne urządzenia UPS, które zgodnie z pkt. 4.1 dokumentacji technicznej należy doposażyć w kartę obsługującą protokół SNMP. Ponadto zewnętrzne szafki teletechniczne powinny spełniać wszystkie parametry umożliwiające sprawne działanie założonych w projekcie urządzeń.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część SIWZ. Dostępne: www.bip.bytomodrzański.pl